

Государственное учреждение "Управление  
Комитета по правовой статистике и специальным  
учетам Генеральной прокуратуры Республики  
Казахстан по Акмолинской области"

Акт проверки зарегистрирован  
за № 2311340003000012/00010 06.03.2023 г.

Зарегистрировал КАНАТ КУАТ КАНАТУЛЫ

## АКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

№ 10

06.03.2023 г.

1. **Наименование государственного органа** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
2. **Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**  
БАЙМАГАМБЕТОВ АЗАМАТ ДЮСЕНБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршалынского района
3. **Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**  
не привлекались
4. **Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН), участок территории**  
680340000033, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»  
Аршалынская средняя школа №1, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Аршалы, Республика (УЛИЦА), 19
5. **Предмет назначенного профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**  
Об утверждении Правил пожарной безопасности Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 февраля 2022 года № 26867  
Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045  
Об утверждении технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности". Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 августа 2021 года № 24045.  
Об утверждении Правил обучения работников организаций и населения мерами пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерами пожарной безопасности (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014

2023.06.05 20:17

года № 276. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2014 года № 9510.)

6. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 06.03.2023 - 30.03.2023

7. Правовые основания проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке Согласно списка проведения профилактического контроля и надзора в области пожарной безопасности на 1-е полугодие 2023 года с посещением объекта.

8. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты  
БАБАЕВ МАРЛЕН КАИРГЕЛЬДИНОВИЧ

9. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



\*\*\*штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qatqor» либо перейдя по ссылке [qatqor.gov.kz](http://qatqor.gov.kz).

Аршальнская п.а.  
Место составления

20.03.2023 г.  
Время 12:42

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аршальнского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль** № 10 от 06.03.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** БАЙМАГАМБЕТОВ АЗАМАТ ДЮСЕНБАЕВИЧ - Главный специалист ОЧС Аршальнского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)**

680340000033, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 1 поселка Аршалы отдела образования по Аршальскому району управления образования Акмолинской области».

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Аршальнская средняя школа №1, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЬНСКИЙ, Аршалы, Республика (УЛИЦА), 19.

5. **Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** 17.03.2023 - 20.03.2023

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Аршальнская средняя школа №1

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	На запасных комплотах ключей сделать бирки с надписью о его принадлежности. Основание: ППБ РК №55 п. 10; срок устранения: 17.07.2023

2	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Предоставить журнал у работы по техническому обслуживанию и планов предупредительного ремонту технических средств систем противопожарной защиты, а также проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: ППБ РК №55 п. 70 п/п 8,9; срок устранения: 17.07.2023
3	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое <i>Р00</i>	В здании школы и в помещении котельной установку пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре привести в исправное состояния. Основание: ППБ РК №55 п. 6; срок устранения: 17.07.2023
4	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое <i>Р00</i>	Предоставить подтверждающие документы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций сцены актового зала. Основание: ППБ РК №55 п. 21; срок устранения: 17.07.2023
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое <i>работ</i>	Объемно световые знаки пожарной безопасности «Выход», используемые на пути эвакуации привести в исправное состояния и включить световые индикации. Основание: ППБ РК №55 п. 35; срок устранения: 17.07.2023
6	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое <i>устр</i>	В помещении актового зала и спортзала не допускать препятствии на пути эвакуации из здания. Основание: ППБ РК №55 п. 36 п/п 1; срок устранения: 17.07.2023
7	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое <i>Р00</i>	Предусмотреть применение напольного покрытия коридора 1,2,3-го этажа из не горючего материала